

Beschlussvorlage

134/2016

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
15.09.2016	Werkausschuss	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Tagesordnung:

Bau eines Verwaltungsgebäudes; Ergebnisse der Baugrunduntersuchung

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkung:

☒ Ja ☐ Nein

Leistungsbezeichnung:	
Produktsachkonto:	
Investitionsmaßnahme/Projekt:	
Haushaltsansatz:	
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 07.09.2016

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

Als Grundlage für die Erstellung der Leistungsbeschreibung für den Rohbau des Verwaltungsgebäudes wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Dabei wurden im Untergrund bis 10 m Tiefe teils weiche, bereichsweise breiige-weiche Tonböden festgestellt. Insgesamt wurde der Untergrund für die geplante Baumaßnahme als gering bis sehr gering tragfähig bezeichnet mit der Feststellung, dass deshalb konventionelle Flachgründungen ausscheiden würden.

Zur zweifelsfreien Feststellung der Tragfähigkeit wurde die Ausführung von 5 Kernbohrungen erforderlich, die in der 32. KW durchgeführt wurden. Die festgestellten Ergebnisse der Bohrungen werden derzeit gutachterlich bewertet. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden vom Gutachter in der Werkausschusssitzung vorgestellt.

Die Beschreibung der jetzt auszuschreibenden Bauleistungen ist vom Ergebnis der Baugrunduntersuchung abhängig. Über den sich daraus ergebenden Zeitplan wird in der Werkausschusssitzung berichtet.